

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ C-RU.ПБ25.В.02467
(номер сертификата соответствия)

ТР 1388164
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Люфткон». Адрес: 107076, г. Москва, пер. Колодезный, д. 14, пом. XIII ком. 41. ОГРН: 1147746289063. Телефон +7(499)705 8126, факс +7(499)705 8126. E-mail: info@luftkon.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Люфткон». Адрес: 107076, г. Москва, пер. Колодезный, д. 14, пом. XIII ком. 41. ОГРН: 1147746289063. Телефон +7(499)705 8126, факс +7(499)705 8126. E-mail: info@luftkon.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ОС "ТПБ СЕРТ" ООО "Технологии пожарной безопасности". Россия, 141315, Московская область, г. Сергиев Посад, Московское шоссе, д. 25, тел. (499) 4098725, info@tpb-sert.ru. ОГРН: 1085038002906. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ25 выдан 03.10.2013 Федеральной службой по аккредитации "Росаккредитация".

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Клапан противопожарный систем вентиляции LKF-2, ТУ 4854-003-29173980-2014.

(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект) Предел огнестойкости:

в режиме нормально открытого (огнезадерживающего) клапана-Е1 120,
в режиме нормально закрытого клапана-Е1 120,
в режиме дымового клапана-Е 120. Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ), ГОСТ Р 53301-2009 "Клапаны противопожарные вентиляционных систем. Метод испытаний на огнестойкость".

(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация)

код ОК 005 (ОКП)

48 5484

код ЕКПС

код ТН ВЭД России

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ Протокол сертификационных испытаний № 2689-С/ТР от 13.05.2014 г. ИЦ "ТПБ ТЕСТ" ООО "Технологии пожарной безопасности", № ТРПБ. RU.ИН14 от 25.08.2010 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ Сертификат системы менеджмента качества ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008) № СДССМТ.RU.OC01.K00463 от 29.04.2014 г. по 29.04.2017 г., выдан ОС "СибМосТест" номер аттестата аккредитации СДССМТ. RU.31068.OC01 от 03.07.2013 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 15.05.2014 по 14.05.2019

Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

 Ю.Н. Гришин

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

 Д.А. Капранов

