

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ RU C-RU.АД67.В.00179/19

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0010718

Общество с ограниченной ответственностью "ЛЮФТКОН" (ООО "ЛЮФТКОН"), ОГРН: 1147746289063
Юридический адрес: 105005, город Москва, улица Бауманская, дом № 9, этаж 4, комната 1, РОССИЯ.
Фактический адрес: 105005, город Москва, улица Бауманская, дом № 9, этаж 4, комната 1, РОССИЯ,
телефон: 88003331864, адрес электронной почты: info@luftkon.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "ЛЮФТКОН" (ООО "ЛЮФТКОН")
Юридический адрес: 105005, город Москва, улица Бауманская, дом № 9, этаж 4, комната 1, РОССИЯ.
Фактический адрес: 390011, Рязанская область, город Рязань, Южный Промузел, дом 24, РОССИЯ,
телефон: 88003331864, адрес электронной почты: info@luftkon.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью "Биквест-Центр" (ОС ООО "Биквест-Центр"),
115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д.4 к.4, тел. +7(495) 980-51-17, факс +7(495) 980-51-17, ОГРН
1165005050396, регистрационный номер RA.RU.10АД67 от 06.04.2017 г., орган по аккредитации - Федеральная служба
по аккредитации.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Вентиляторы радиальные дымоудаления типа VR 80-75-D,
выпускаемые по ТУ 4861-008-29173980-2014.
Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП):

код ОК 034 (ОКПД 2): 28.25.20.112

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ в ред.
Федеральных законов от 10.07.2012 № 117-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 23.06.2014 № 160-ФЗ, от 13.07.2015 № 234-
ФЗ, от 03.07.2016 № 301-ФЗ, от 29.07.2017 № 244-ФЗ, от 27.12.2018 № 538-ФЗ). ГОСТ Р 53302-2009 (с изм. 1).

Оборудование противоподымной защиты зданий и сооружений. Вентиляторы. Метод испытаний на огнестойкость. Предел
огнестойкости: не менее 2,0 часа при температуре 400 °С и 600 °С.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний № БЦ19-11-21/4 от 21.11.2019 г. ИЛ ООО "Биквест-Центр", аттестат аккредитации
RA.RU.21АН91 от 14.10.2016 г, 140203, г. Воскресенск, ул. Гиганта, дом 2. Акт о результатах анализа состояния
производства сертифицируемой продукции ОС ООО "Биквест-Центр" от 02.09.2019г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ТУ 4861-008-29173980-2014.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 26.11.2019

по 25.11.2024

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

М.П. для сертификатов
Эксперт (эксперты)

С.А. Сапронова

Ю.Б. Ненашев