



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.ПБ68.В.00462/21

Серия **RU** № **0328847**



ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (ОС ООО «ПСК»). Место нахождения: 121351, Российская Федерация, город Москва, улица Ивана Франко, дом 46, помещение I, комната № 1, № 1А, этаж 5. Адрес места осуществления деятельности: 115054, Российская Федерация, город Москва, улица Дубининская, дом 33, корпус Б этаж 2, кабинет 228 (3). Регистрационный номер РОСС RU.0001.11ПБ68, дата регистрации аттестата аккредитации органа по сертификации 31.10.2011 года. Орган по аккредитации Федеральная служба по аккредитации. Номер телефона: +74954813340, адрес электронной почты: info@pskpb.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Люфткон» (ООО «Люфткон»). Место нахождения (адрес юридического лица): 105005, РОССИЯ, город Москва, улица Бауманская, дом 9, этаж 4, комната 1. Основной государственный регистрационный номер: 1147746289063. Телефон: +78003331864. Адрес электронной почты: info@luftkon.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «ПВ-транс» (ООО «ПВ-транс»). Место нахождения (адрес юридического лица): 390011, РОССИЯ, Рязанская область, город Рязань, район Южный Промузел, дом 24. Адрес места осуществления деятельности: 390011, РОССИЯ, Рязанская область, город Рязань, район Южный Промузел, дом 24. Основной государственный регистрационный номер: 1076234004076.

ПРОДУКЦИЯ Вентиляторы вытяжные радиальные крышные дымоудаления, функционирующие в составе систем противодымной вентиляции, типов: KVR-DU-2ч/400°C и KVR-DU-2ч/600°C, типоразмерного ряда от 355 до 1100, выпускаемые в соответствии с ТУ 28.25.20-051-96663707-21 «Вентиляторы крышные радиальные KVR-DU». Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8414 59

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокола сертификационных испытаний НМ93-284/08-2021 от 03.08.2021 года, выданного испытательной лабораторией Испытательный центр «СЗРЦ ГЕСТ» Общества с ограниченной ответственностью «Северо-Западный Разрешительный Центр в области Пожарной Безопасности» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре RA.RU.21НМ93). Акта анализа состояния производства № 509-СС/05-2021 от 27.05.2021 года, выданного Органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (регистрационный номер аттестата аккредитации РОСС RU.0001.11ПБ68). Схема сертификации: 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ Р 53302-2009 «Оборудование противодымной защиты зданий и сооружений. Вентиляторы. Метод испытаний на огнестойкость» (с Изменением N 1). Фактический предел огнестойкости вентиляторов: KVR-DU-2ч/400°C - 2 часа при температуре 400°C; KVR-DU-2ч/600°C - 2 часа при температуре 600°C. Вентиляторы хранятся в упаковке предприятия-изготовителя согласно группе Ж2 по ГОСТ 15150-69. Срок хранения - 6 месяцев. Срок службы вентиляторов - не более 12 лет.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 04.08.2021 **ПО** 03.08.2026
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Гревский Николай Михайлович (ф.и.о.)

Галузова Дарья Львовна (ф.и.о.)