

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.ПБ68.В.00374/21

Серия **RU** № **0328756**



ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (ОС ООО «ПСК»). Место нахождения: 121351, Российская Федерация, город Москва, улица Ивана Франко, дом 46, помещение I, комната № 1, № 1А, этаж 5. Адрес места осуществления деятельности: 115054, Российская Федерация, город Москва, улица Дубининская, дом 33, корпус Б этаж 2, кабинет 228 (3). Регистрационный номер РОСС RU.0001.11ПБ68, дата регистрации аттестата аккредитации органа по сертификации 31.10.2011 года. Орган по аккредитации Федеральная служба по аккредитации. Номер телефона: +74954813340, адрес электронной почты: info@pskpb.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Люфткон» (ООО «Люфткон»). Место нахождения (адрес юридического лица): 105005, РОССИЯ, город Москва, улица Бауманская, дом 9, этаж 4, комната 1. Основной государственный регистрационный номер: 1147746289063. Телефон: +78003331864. Адрес электронной почты: info@luftkon.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Закрытое акционерное общество «Рязвент-плюс» (ЗАО «Рязвент-плюс»). Место нахождения (адрес юридического лица): 390525, РОССИЯ, Рязанская область, район Рязанский, село Поляны. Улица Новая, дом 24. Адрес места осуществления деятельности: 390525, РОССИЯ, Рязанская область, район Рязанский, село Поляны. Улица Новая, дом 24 а. Основной государственный регистрационный номер: 1036208001818.

ПРОДУКЦИЯ Клапаны противопожарные, функционирующие в составе систем противодымной вентиляции, типа LKD-2 в нормально закрытом исполнении, работающих в режиме дымовых клапанов, с электромагнитным или электромеханическим приводом, прямоугольного сечения, типоразмерного ряда от 250x250 мм до 2000x1400 мм (от 250x250 мм до 2000x2000 мм для клапанов в исполнении L), гидравлическим диаметром не более 1250 мм, выпускаемые в соответствии с ТУ 28.99.39-058-42322781-21 «Клапан противопожарный дымовой систем вентиляции зданий и сооружений LKD-2». Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8481 80 990 7

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокола сертификационных испытаний ППБ-007/06-2021 от 29.06.2021 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью Центр сертификации «ТАТСЕРТ» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.210B35). Акта анализа состояния производства № 508-СС/05-2021 от 27.05.2021 года, выданного Органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (регистрационный номер аттестата аккредитации РОСС RU.0001.11ПБ68). Схема сертификации: 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ Р 53301-2013 «Клапаны противопожарные вентиляционных систем. Метод испытаний на огнестойкость» (с Поправкой). Предел огнестойкости клапанов типа LKD-2 в нормально закрытом исполнении, работающих в режиме дымовых клапанов – Е90. Хранение клапанов производить в закрытых сухих помещениях, условия хранения С по ГОСТ 15150-69. Срок хранения – 6 месяцев. Срок службы - не более 12 лет.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 29.06.2021 **ПО** 28.06.2026
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Грецкий Николай Михайлович

(Ф.И.О.)

Губова Дарья Львовна

(Ф.И.О.)